

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 19 городского округа-город Камышин
Волгоградской области

403874 Волгоградская область, город Камышин, улица Терешковой, дом 7 «А».

e-mail: mdou.ds.19@yandex.ru

ИНН 3436106459 КПП 343601001 ОКПО 46048526 ОКАТО 1841500000 ОГРН 1023404966166

Исх. № 19 от 14.08.2024г.

Инспектору отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г.Камышину,
Камышинскому, Котовскому и Ольховскому
районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Волгоградской области
(государственный инспектор г.Камышина,
Камышинского, Котовского и Ольховского
районов Волгоградской области по пожарному
надзору)
Козыренко Ю.И.

Заведующего МБДОУ Д/с 19 городского округа –
город Камышин
Симонян Я.В.

Сопроводительное письмо.

**В целях исполнения предписания от «22» мая 2024 г., № 2405/020-34/154/ПВПР
устранены и выполнены следующие нарушения:**

- 1.Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов - представлен документ актом выполненных работ.
2. Ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при этом допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы – документ представлен.
3. Автоматическая пожарная сигнализация на 1 этаже в помещении перехода между корпусами, находится в исправном состоянии, а именно: сигнал «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя не поступает на прибор приемно-контрольный пожарный – данный прибор исправлен, акт проверки представлен.

Заведующий МБДОУ Дс №19 _____ Я.В.Симонян

