

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2024/2025 учебного года
составлен 05 августа 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 19 городского округа – город Камышин, год постройки - 1961.

Учредитель организации Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин.

Юридический адрес организации: 403874, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Терешковой, дом 7 «а».

Физический адрес организации: 403874, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Терешковой, дом 7 «а».

Руководитель организации: Симонян Яна Владимировна, телефон: (84457) 2-22-39.

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 03 июня 2024 года № 256-о 05 августа 2024 года комиссией в составе:

председатель комиссии:

Бачурин Юрий Анатольевич, заместитель Главы городского округа – город Камышин – председатель Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

заместитель председателя комиссии:

Десюкова Людмила Викторовна, председатель Территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования города Камышина Волгоградской области;

члены комиссии:

Чернай Дмитрий Сергеевич, заместитель председателя Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

Кондрашенко Юрий Владимирович, главный специалист Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

Ласкавая Лариса Валентиновна, музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад № 1 городского округа – город Камышин;

Лобазева Светлана Николаевна, главный специалист Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

Сулова Виктория Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ Детского сада №19 городского округа – город Камышин;

Сыроежкина Наталья Вадимовна, заместитель начальника информационно-методического отдела МКУ ЦФМС;

Филимонова Любовь Васильевна, заместитель директора МУПОП г. Камышина «Комбинат социального питания»

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 19 городского округа – город Камышин к новому 2024/2025 учебному году (далее – оценка готовности организации).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения Детский сад № 19 городского округа – город Камышин, утвержденный приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 08 декабря 2014 года № 692-о;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 18 ноября 2011 года серия 34АА №485298, подтверждающее закрепление за организацией права оперативного пользования зданием;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 18 декабря 2011 года серия 34АА № 485299 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 08 ноября 2011 г., серия 34 ОД, регистрационный номер 0000245, выдан комитетом образования и науки Волгоградской области срок действия лицензии – бессрочный.

2. Паспорт безопасности организации от 27.02.2023 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден установленным порядком 28 мая 2024 года.

3. Количество зданий организации - 1 единица.

количество отремонтированных помещений - 2, площадь – 31,7 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2024 года - 103 ребенка, в том числе:

Наименование	Количество	
	групп	детей
Первые младшие группы	1	21
Вторые младшие группы	1	15
Средние группы	1	16
Старшие группы	1	21
Группы компенсирующей направленности	3	30

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения оценивается как удовлетворительное.

5. Укомплектованность штата организации 25 человек – 86,2 %, в том числе педагогических работников - 12 человек – 80,0 %.

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Музыкальный зал	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

№ п/п	Объекты материально-технической базы ²	Необходимо	Имеется	т.оснащение	документов по технике безопасности	актов разрешенная эксплуатация	Наличие и состояние мебели	ование средств ами пожаро тушения	Примечание
2.	Спортивный зал	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
3.	Прачечная	1	1	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Педагогический кабинет	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
5.	Кабинет заведующего	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
6.	Медицинский блок	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
7.	Кабинет кастелянши	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
8.	Групповые помещения	7	7	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
9.	Пищеблок	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
10.	Бассейн	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

в) состояние спортивного оборудования – удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 02.08.2024 года № 1, выдан комиссией Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 19 городского округа – город Камышин;

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

Общая площадь участка – 0,65 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствуют требованиям безопасности.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Оказание первичной медико-санитарной помощи	0,5	штат	Старшая медицинская сестра

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена, выдана 29 декабря 2011 г., серия ФС № 34-01-001721, регистрационный номер 1023404966166, получена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 19 городского округа – город Камышин, выдана комитетом здравоохранения Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек,
состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек,
состояние - удовлетворительное;

процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человека,
состояние – удовлетворительное.

8. Питание обучающихся – организовано:

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга из продуктов,
закупаемых МУПОП «Комбинат социального питания»;

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

г) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его
техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к
эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов, и участков соответствует санитарным нормам;

е) обеспеченность столовой посудой достаточное.

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников, имеется.

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации, имеется;

и) питьевой режим обучающихся организован;

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется договор № 174 от 23 апреля 2024 года с
муниципальным унитарным предприятием «Профилактическая дезинфекция»
Администрации Камышинского муниципального района.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий (заключение территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднянском районах от 12.07.2024 года №12.3.1/2140).

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены, способ охраны - сторожа в составе 1 сотрудника.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- по защите объектов образовательной организации с ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по
Волгоградской области», договор № 306/1 от 18 января 2024 года;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефон АТС;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской
области» оборудована;

е) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

з) паспорт безопасности имеется;

и) приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта № 11-о от 09 января 2024 года имеется;

к) планы эвакуации имеются;

л) журнал о проведении с работниками объектов (территорий) практических занятий (тренировок) и инструктажей имеется;

м) план обеспечения антитеррористической защищенности от 09 января 2024 года имеется;

н) план действий при установлении уровней террористической опасности от 09 января 2024 года имеется;

о) алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов имеется;

п) график запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз, а также наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов имеется.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2024 году, предписание № 2405/020-34/154/ПВПР от 22.05.2024 года ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Основные результаты проверки: нарушения выявлены. Срок устранения нарушений - 25.11.2024;

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

В организации установлена система передачи извещения о пожаре – программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» обеспечивающая включение пожарной сигнализации и передачу извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны.

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 10102 по испытаниям и измерениям от 10 октября 2021 года, выданного ООО «ЭнергоТест» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы произведена 02 мая 2024 года.

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции, соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

16. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 19 городского округа – город Камышин к новому 2024/2025 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2024/2025 учебному году.

Председатель комиссии:




Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Ю.А.Бачурин

Л.В.Десюкова

Д.С.Чернай



Ю.В.Кондрашенко



Л.В.Ласкавая



С.Н.Лобазева



В.А.Сурова



Н.В.Сыроежкина



Л.В.Филимонова